

# 시험성적서

1. 성적서번호 : CT15-123340
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)동방파스텍
  - 주소 : 경기도 양주시 부흥로1907번길 159 (광사동)
3. 시험기간 : 2015년 11월 24일 ~ 2016년 01월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 경첩(유럽형)
6. 시험방법
  - (1) KS F 4519 : 2004



## 7. 시험결과

### 1) 경첩(유럽형)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
내구성[200 000회]-마모량	mm	(1)	0.1	-
내구성[200 000회]-작동상태	-	(1)	이상없음	-

※ 문무게 : 60 kg

--- 이 하 여 백 ---

확인	작성자 성명	전문기	기술책임자 성명	남궁연
				

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2016년 01월 25일  
한국건설생활환경시험연구원장



경기북부지원 : 111-84 경기도 포천시 소흘읍 호국로 59 031-544-3463  
결과문의 : 경기북부지원 ☎ (031)544-3463